

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

Vom 29. März 2021

Strandbad, Umbau Rutschbahnpumpen/Zusatzkredit

Ausgangslage

Infolge Änderungen in der Gesetzgebung musste die Rutschbahnpumpenanlage umgebaut werden (SR Protokoll vom 28.01.2019, Prot.-Nr. 35). Der Stadtrat hat hierzu einen Nachtragskredit bewilligt.

Die Arbeiten wurden von den Planern vorbereitet und dem eidgenössischen Starkstrominspektorat zur Prüfung vorgelegt. Dieses hat der Ausführung mit modernen energiesparenden Frequenzumformern gegenüber den Planern zugestimmt. Nach der Ausführung aller Arbeiten hat die Kontrollstelle für die elektrische Installation, die Aare-Energie AG a.en, bei der Abnahme die Ausführung mittels Frequenzumformern nicht akzeptiert. Diese mussten demontiert und durch starre Absperrdrosseln mit FI-Schaltern zum Schutz vor Stromschlägen ausgerüstet werden. Das eidgenössische Starkstrominspektorat hat die Zuständigkeit der Kontrollstelle betont und keine weiteren Verlautbarungen gemacht.

Zusatzkosten/Zusatzkredit

Mit dem Auswechseln der Frequenzumformer durch Absperrdrosseln mit FI-Schaltern entstanden doppelte Anschaffungskosten, welche den bewilligten Kredit sprengen.

Die Neuanschaffung der Absperrklappen, die Änderung der FI-Schalter auf dem Sicherungstableau sowie die Anpassung der Steuerung kostete rund CHF 21'000.00. Dadurch wird ein Zusatzkredit von exakt CHF 16'418.05 notwendig.

Die Kontrollstelle wie auch das eidgenössische Starkstrominspektorat lehnen jegliche Verantwortung für ihre Aussagen ab. Der Auftraggeber hat die Kosten zu tragen.

Beschluss:

1. Der Zusatzkredit für die Anpassungen der elektrischen Installationen Rutschbahnpumpen Strandbad im Betrag von CHF 16'418.05 zu Gunsten Konto Nr. 3412.5040.012 wird bewilligt.
2. Die Direktion Bau wird mit dem Vollzug beauftragt.

Stadtkanzlei Olten
Der Stadtschreiber:

